

南十勝環境衛生センター(焼却施設)維持管理状況記録簿

令和2年度

○処分した一般廃棄物の数量等

月	区分	可燃ごみの処理数量(t)	燃烧室中の燃烧ガス	バグフィルター入口	煙突入口-酸化炭素
			平均温度(°C)	排ガス平均温度(°C)	平均濃度(ppm)
4月	1号炉	169.66			
	2号炉	158.34			
	月計(平均)	328.00	914.0	207.0	39.0
5月	1号炉	178.31			
	2号炉	166.32			
	月計(平均)	344.63	859.0	206.0	40.0
6月	1号炉	200.40			
	2号炉	182.71			
	月計(平均)	383.11	879.0	205.0	39.0
7月	1号炉	162.63			
	2号炉	146.62			
	月計(平均)	309.25	852.0	200.0	40.0
8月	1号炉	186.35			
	2号炉	169.22			
	月計(平均)	355.57	863.0	207.0	41.0
9月	1号炉	120.64			
	2号炉	114.85			
	月計(平均)	235.49	851.0	187.0	42.0
10月	1号炉	199.59			
	2号炉	183.28			
	月計(平均)	382.87	867.0	207.0	43.0
11月	1号炉	159.41			
	2号炉	143.35			
	月計(平均)	302.76	901.0	216.0	42.0
12月	1号炉	179.58			
	2号炉	164.57			
	月計(平均)	344.15	940.0	218.0	42.0
1月	1号炉	130.03			
	2号炉	116.18			
	月計(平均)	246.21	878.0	211.0	42.0
2月	1号炉	105.99			
	2号炉	101.06			
	月計(平均)	207.05	861.0	211.0	44.0
3月	1号炉	169.71			
	2号炉	158.37			
	月計(平均)	328.08	875.0	217.0	42.0
合計(平均)	1号炉	1,962.30			
	2号炉	1,804.87			
	合計(平均)	3,767.17	878.3	207.7	41.3

排ガス測定結果

回	測定年月日	区分	ダイオキシン類	ばいじん	塩化水素	硫黄酸化物濃度		窒素酸化物	水銀
			(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	(g/m <sup>3</sup> N)	(mg/m <sup>3</sup> N)	m <sup>3</sup> N/h	m <sup>3</sup> N/h(K値)	(ppm)	μg/Nm <sup>3</sup>
1	令和2年8月27日	1号炉入口							
		2号炉入口		0.01	95	9.85	73.48	66	1.12
2	令和2年10月20日	1号炉入口							
		2号炉入口	0.21	0.004	130				
3	令和3年2月17日	1号炉入口							
		2号炉入口		0.01	26	0.56	67.99	100	1.45
年間平均		1号炉入口							
		2号炉入口							
規制値			5	0.25	700	73.48		250	50