

南十勝環境衛生センター(焼却施設)維持管理状況記録簿

令和7年度

○処分した一般廃棄物の数量等

| 月 | 区分 | 可燃ごみの処理数 | 燃焼室中の燃焼ガス | バグフィルター入口 | 煙突入口-酸化炭素 | |
|--------|--------|----------|-----------|-------------|-----------|--|
| | | | 平均温度(°C) | 非ガス平均温度(°C) | 平均濃度(ppm) | |
| 4月 | 1号炉 | 113.17 | | | | |
| | 2号炉 | 112.04 | | | | |
| | 月計(平均) | 225.21 | 866 | 199 | 42 | |
| 5月 | 1号炉 | 136.12 | | | | |
| | 2号炉 | 136.79 | | | | |
| | 月計(平均) | 272.91 | 861 | 201 | 40 | |
| 6月 | 1号炉 | 127.91 | | | | |
| | 2号炉 | 125.00 | | | | |
| | 月計(平均) | 252.91 | 870 | 200 | 40 | |
| 7月 | 1号炉 | 129.48 | | | | |
| | 2号炉 | 130.19 | | | | |
| | 月計(平均) | 259.67 | 860 | 200 | 40 | |
| 8月 | 1号炉 | 158.61 | | | | |
| | 2号炉 | 157.16 | | | | |
| | 月計(平均) | 315.77 | 848 | 202 | 40 | |
| 9月 | 1号炉 | 100.08 | | | | |
| | 2号炉 | 100.55 | | | | |
| | 月計(平均) | 200.63 | 860 | 210 | 41 | |
| 10月 | 1号炉 | 155.90 | | | | |
| | 2号炉 | 154.53 | | | | |
| | 月計(平均) | 310.43 | 869 | 195 | 41 | |
| 11月 | 1号炉 | 171.14 | | | | |
| | 2号炉 | 170.99 | | | | |
| | 月計(平均) | 342.13 | 874 | 197 | 41 | |
| 12月 | 1号炉 | 146.98 | | | | |
| | 2号炉 | 140.52 | | | | |
| | 月計(平均) | 287.50 | 870 | 202 | 41 | |
| 1月 | 1号炉 | 159.79 | | | | |
| | 2号炉 | 149.31 | | | | |
| | 月計(平均) | 309.10 | 856 | 194 | 41 | |
| 2月 | 1号炉 | | | | | |
| | 2号炉 | | | | | |
| | 月計(平均) | 0.00 | | | | |
| 3月 | 1号炉 | | | | | |
| | 2号炉 | | | | | |
| | 月計(平均) | 0.00 | | | | |
| 合計(平均) | 1号炉 | 1,399.18 | | | | |
| | 2号炉 | 1,377.08 | | | | |
| | 合計(平均) | 2,776.26 | 863 | 200 | 41 | |

排ガス測定結果

| 回 | 測定年月日 | 区分 | ダイオキシン類 | ばいじん | 塩化水素 | 硫黄酸化物濃度 | | 窒素酸化物 | 水銀 |
|------|------------|-------|---------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------|---------------------|
| | | | (ng-TEQ/m ³ N) | (g/m ³ N) | (mg/m ³ N) | m ³ N/h | m ³ N/h(K値) | (ppm) | μ g/Nm ³ |
| 1 | 令和7年8月21日 | 1号炉入口 | | | | | | | |
| | | 2号炉入口 | | | | | | | |
| | | | | 0.010 | | 27 | 0.68 | 63.1575 | 89 0.72 |
| 2 | 令和7年10月30日 | 1号炉入口 | | | | | | | |
| | | 2号炉入口 | | | | | | | |
| | | | 0.094 | 0.001 | | 72 | | | |
| 3 | | 1号炉入口 | | | | | | | |
| | | 2号炉入口 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 年間平均 | | 1号炉入口 | | | | | | | |
| | | 2号炉入口 | | | | | | | |
| | | | 0.094 | 0.006 | 49.50 | 0.68 | 63.16 | 89 | 0.72 |
| 規制値 | | | | 5 | 0.25 | 700 | | 250 | 50 |