

南十勝廃棄物処理センター一般廃棄物処理施設維持管理記録簿（最終処分場）

令和4年度

○埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の7第4号イ]

種 類	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
焼 却 灰	(t/月)	38.19	39.43	56.95	38.38	51.42	21.26	51.91	45.27	30.22	31.73	21.99	33.28	460.03
不 燃 物	(t/月)	41.67	55.94	45.34	35.78	38.82	37.68	45.16	37.05	34.73	24.14	18.13	39.41	453.85
プラスチック類残渣物	(t/月)	1.31	1.44	1.29	0.82	1.92	1.29	1.03	1.32	1.44	1.25	0.79	1.15	15.05
そ の 他	(t/月)	0.56	0.00	0.49	1.84	2.00	1.71	0.00	2.13	0.73	0.00	0.55	0.83	10.84
合 計	(t/月)	81.73	96.81	104.07	76.82	94.16	61.94	98.10	85.77	67.12	57.12	41.46	74.67	939.77

○水質検査の実施状況と措置（月1回以上測定）[規則第4条の7第4号ニ及びホ]

採 取 場 所			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
地 下 水	上 流	採 取 日	28	23	21	19	23	22	17	22	20	23	24	29	
		分析結果が得られた日	28	23	21	19	23	22	17	22	20	23	24	29	
		電気伝導度(ms/m)	6.1	6.5	5.1	3.7	6.0	7.8	5.6	9.4	6.3	6.1	6.2	6.1	
		塩化物イオン濃度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	下 流	採 取 日	28	23	21	19	23	22	17	22	20	23	24	29	
		分析結果が得られた日	28	23	21	19	23	22	17	22	20	23	24	29	
		電気伝導度(ms/m)	39.6	35.1	51.4	32.1	23.0	40.4	43.4	37.4	36.3	35.2	34.3	34.2	
		塩化物イオン濃度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	異常の有無		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
	必要な措置を講じた日		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
	講じた措置の内容		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
処 理 水 （放 流 水）	採 取 日		20	18	22	20	24	21	19	24	21	25	15	22	
	水素イオン濃度(pH)		7.9	7.7	7.7	7.6	7.9	7.9	7.8	8.2	7.6	7.5	7.2	7.5	
	C O D(mg/L)		10.4	7.0	6.4	13.0	9.6	5.0	8.4	7.2	8.4	6.0	6.8	8.2	
	B O D(mg/L)		0.8	0.5	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	1.6	0.9	2.4	1.8	0.6	
	浮遊物質質量(SS)		4.8	2.0	2.0	4.0	5.2	4.0	6.4	2.8	2.4	2.0	6.0	12.8	

○施設の点検[規則第4条の7第4号ロ、ハ、ヘ、ト]

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
点 検 日	擁壁等	28	23	21	19	23	22	17	22	20	23	24	29	
	浸出水処理設備	28	23	21	19	23	22	17	22	20	23	24	29	
異 常 の 有 無	擁壁等	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
	浸出水処理設備	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
必要な措置を講じた日		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
講じた措置の内容		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	

○水質検査の実施状況と措置（年1回以上測定）[規則第4条の7第4号ニ及びホ]

	地 下 水		処 理 水
	（上流）	（下流）	
採取場所	-	-	放流水
採 取 日	10月25日	10月25日	10月25日
分析結果が得られた日	12月13日	12月13日	12月13日
ダイオキシン分析結果	0.063	0.16	
異常の有無			無
講じた措置の内容			無

○最終処分場残余容量（年1回以上測定）[規則第4条の7第4号チ]

測 定 日	9月21日
残余容量(m3)	22,285