

南十勝環境衛生センター（焼却施設）維持管理状況記録簿

令和5年度

○処分した一般廃棄物の数量等

月	区分	可燃ごみの処理数量(t)	燃焼室中の燃焼ガス	バグフィルター入口	煙突入口ー酸化炭素
			平均温度(℃)	排ガス平均温度(℃)	平均濃度(ppm)
4月	1号炉	108.52			
	2号炉	106.67			
	月計(平均)	215.19	880.0	196.0	42.0
5月	1号炉	157.25			
	2号炉	149.70			
	月計(平均)	306.95	869.0	188.0	42.0
6月	1号炉	154.06			
	2号炉	141.54			
	月計(平均)	295.60	865.0	193.0	42.0
7月	1号炉	113.86			
	2号炉	105.07			
	月計(平均)	218.93	876.0	196.0	44.0
8月	1号炉	152.85			
	2号炉	135.54			
	月計(平均)	288.39	848.0	187.0	41.0
9月	1号炉	139.19			
	2号炉	130.68			
	月計(平均)	269.87	860.0	201.0	42.0
10月	1号炉	170.10			
	2号炉	167.47			
	月計(平均)	337.57	872.0	189.0	41.0
11月	1号炉	143.36			
	2号炉	137.45			
	月計(平均)	280.81	891.0	201.0	41.0
12月	1号炉	125.71			
	2号炉	124.22			
	月計(平均)	249.93	900.0	206.0	41.0
1月	1号炉	84.45			
	2号炉	79.83			
	月計(平均)	164.28	860.0	185.0	41.0
2月	1号炉	138.79			
	2号炉	129.79			
	月計(平均)	268.58	851.0	189.0	41.0
3月	1号炉	114.68			
	2号炉	111.40			
	月計(平均)	226.08	863.0	179.0	41.0
合計(平均)	1号炉	1,602.82			
	2号炉	1,519.36			
	合計(平均)	3,122.18	869.6	192.5	41.6

排ガス測定結果

回	測定年月日	区分	ダイオキシン類	ばいじん	塩化水素	硫黄酸化物濃度		窒素酸化物	水 銀	
			(ng-TEQ/m3N)	(g/m3N)	(mg/m3N)	m3N/h	m3N/h(K値)	(ppm)	μ g／Nm ³	
1	令和5年8月25日	1号炉入口								
		2号炉入口								
				0.01	85	0.32	61.47	92	2.4	
2	令和5年10月26日	1号炉入口								
		2号炉入口								
			0.81	0.004	41					
3	令和6年2月8日	1号炉入口								
		2号炉入口								
				0.01	7	2.19	62.86	61	0.34	
年間平均		1号炉入口								
		2号炉入口								
規制値			5	0.15	700	73.48		250	50	