

南十勝環境衛生センター（焼却施設）維持管理状況記録簿

令和6年度

○処分した一般廃棄物の数量等

月	区分	可燃ごみの処理数量(t)	燃焼室中の燃焼ガス 平均温度(℃)	バグフィルター入口 排ガス平均温度(℃)	煙突入口ー酸化炭素 平均濃度(ppm)
4月	1号炉	153.84			
	2号炉	148.10			
	月計(平均)	301.94	876.0	192.0	41.0
5月	1号炉	128.08			
	2号炉	127.11			
	月計(平均)	255.19	875.0	185.0	41.0
6月	1号炉	162.56			
	2号炉	153.44			
	月計(平均)	316.00	870.0	199.0	41.0
7月	1号炉	130.74			
	2号炉	126.34			
	月計(平均)	257.08	882.0	199.0	42.0
8月	1号炉	145.30			
	2号炉	146.25			
	月計(平均)	291.55	886.0	203.0	41.0
9月	1号炉	152.24			
	2号炉	147.86			
	月計(平均)	300.10	908.0	207.0	41.0
10月	1号炉	7.71			
	2号炉	7.55			
	月計(平均)	15.26	852.0	195.0	40.0
11月	1号炉	150.51			
	2号炉	146.68			
	月計(平均)	297.19	860.0	188.0	41.0
12月	1号炉	200.17			
	2号炉	189.65			
	月計(平均)	389.82	871.0	195.0	41.0
1月	1号炉	145.14			
	2号炉	142.01			
	月計(平均)	287.15	853.0	194.0	41.0
2月	1号炉	91.41			
	2号炉	90.05			
	月計(平均)	181.46	845.0	185.0	40.0
3月	1号炉	111.24			
	2号炉	109.67			
	月計(平均)	220.91	864.0	185.0	40.0
合計(平均)	1号炉	1,578.94			
	2号炉	1,534.71			
	合計(平均)	3,113.65	870.2	193.9	40.8

排ガス測定結果

回	測定年月日	区分	ダイオキシン類	ばいじん	塩化水素	硫黄酸化物濃度		窒素酸化物	水 銀	
			(ng-TEQ/m3N)	(g/m3N)	(mg/m3N)	m3N/h	m3N/h(K値)	(ppm)	μ g／Nm3	
1	令和6年8月2日	1号炉入口								
		2号炉入口								
				0.01	23	0.27	61.65	73	2.5	
2	令和7年3月5日	1号炉入口								
		2号炉入口								
			0.24	0.002	140					
3	令和7年3月7日	1号炉入口								
		2号炉入口								
				0.01	29	0.02	43.75	50	1.8	
年間平均		1号炉入口								
		2号炉入口								
規制値			5	0.25	700	61.66		250	50	