

南十勝環境衛生センター（焼却施設）維持管理状況記録簿

令和4年度

○処分した一般廃棄物の数量等

月	区分	可燃ごみの処理数	燃焼室中の燃焼ガ	バグフィルター入口	煙突入口ー酸化炭素
			平均温度(℃)	非ガス平均温度(℃)	平均濃度(ppm)
4月	1号炉	113.17			
	2号炉	112.04			
	月計(平均)	225.21	866	199	42
5月	1号炉	136.12			
	2号炉	136.79			
	月計(平均)	272.91	861	201	40
6月	1号炉	127.91			
	2号炉	125.00			
	月計(平均)	252.91	870	200	40
7月	1号炉				
	2号炉				
	月計(平均)	0.00			
8月	1号炉				
	2号炉				
	月計(平均)	0.00			
9月	1号炉				
	2号炉				
	月計(平均)	0.00			
10月	1号炉				
	2号炉				
	月計(平均)	0.00			
11月	1号炉				
	2号炉				
	月計(平均)	0.00			
12月	1号炉				
	2号炉				
	月計(平均)	0.00			
1月	1号炉				
	2号炉				
	月計(平均)	0.00			
2月	1号炉				
	2号炉				
	月計(平均)	0.00			
3月	1号炉				
	2号炉				
	月計(平均)	0.00			
合計(平均)	1号炉	377.20			
	2号炉	373.83			
	合計(平均)	751.03	866	200	41

排ガス測定結果

回	測定年月日	区分	ダイオキシン類	ばいじん	塩化水素	硫黄酸化物濃度		窒素酸化物	水 銀
			(ng-TEQ/m3N)	(g/m3N)	(mg/m3N)	m3N/h	m3N/h(K値)	(ppm)	μ g／Nm3
1		1号炉入口							
		2号炉入口							
2		1号炉入口							
		2号炉入口							
3		1号炉入口							
		2号炉入口							
年間平均		1号炉入口							
		2号炉入口							
			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
規制値			5	0.25	700			250	50