

南十勝廃棄物処理センター一般廃棄物処理施設維持管理記録簿(最終処分場)

令和7年度

○埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の7第4号イ]

種類	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
焼却灰	(t/月)	36.49	43.28	37.66										117.43
不燃物	(t/月)	20.13	21.07	23.12										64.32
プラスチック類残渣物	(t/月)													
その他	(t/月)													
合計	(t/月)	56.62	64.35	60.78										181.75

○水質検査の実施状況と措置(月1回以上測定)[規則第4条の7第4号ニ及びホ]

採取場所		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地下水	上流	採取日	25	28	27								
		分析結果が得られた日	25	28	27								
		電気伝導度	4.2	6.0	6.5								
		塩化物イオン濃度	-	-	-								
	下流	採取日	25	28	27								
		分析結果が得られた日	25	28	27								
		電気伝導度	17.8	28.4	30.1								
		塩化物イオン濃度	-	-	-								
	異常の有無		無	無	無								
	必要な措置を講じた日		無	無	無								
講じた措置の内容		無	無	無									
処理水(放流水)	採取日	16	14	18									
	水素イオン濃度(pH)	8.2	8.2	8.3									
	COD	5.2	7.2	7.6									
	BOD	1.8	0.6	0.6									
	浮遊物質(SS)	5.6	10.0	2.8									

○施設の点検[規則第4条の7第4号ロ、ハ、ヘ、ト]

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検日	擁壁等	25	28	27									
	浸出水処理設備	25	28	27									
異常の有無	擁壁等	無	無	無									
	浸出水処理設備	無	無	無									
必要な措置を講じた日		無	無	無									
講じた措置の内容		無	無	無									

○水質検査の実施状況と措置(年1回以上測定)[規則第4条の7第4号ニ及びホ]

	地下水		処理水
	(上流)	(下流)	
採取場所	-	-	放流水
採取日			
分析結果が得られた日			
分析結果			
異常の有無			
講じた措置の内容			

○最終処分場残余容量(年1回以上測定)[規則第4条の7第4号チ]

測定日	
残余容量(m ³)	