

南十勝環境衛生センター(焼却施設)維持管理状況記録簿

令和7年度

○処分した一般廃棄物の数量等

月	区分	可燃ごみの処理数	燃焼室中の燃焼ガ	バグフィルター入口	煙突入口ー酸化炭素
			平均温度(℃)	非ガス平均温度(℃)	平均濃度(ppm)
4月	1号炉	113.17			
	2号炉	112.04			
	月計(平均)	225.21	866	199	42
5月	1号炉	136.12			
	2号炉	136.79			
	月計(平均)	272.91	861	201	40
6月	1号炉	127.91			
	2号炉	125.00			
	月計(平均)	252.91	870	200	40
7月	1号炉	129.48			
	2号炉	130.19			
	月計(平均)	259.67	860	200	40
8月	1号炉	158.61			
	2号炉	157.16			
	月計(平均)	315.77	848	202	40
9月	1号炉	100.08			
	2号炉	100.55			
	月計(平均)	200.63	860	210	41
10月	1号炉				
	2号炉				
	月計(平均)	0.00			
11月	1号炉				
	2号炉				
	月計(平均)	0.00			
12月	1号炉				
	2号炉				
	月計(平均)	0.00			
1月	1号炉				
	2号炉				
	月計(平均)	0.00			
2月	1号炉				
	2号炉				
	月計(平均)	0.00			
3月	1号炉				
	2号炉				
	月計(平均)	0.00			
合計(平均)	1号炉	765.37			
	2号炉	761.73			
	合計(平均)	1,527.10	861	202	41

排ガス測定結果

回	測定年月日	区分	ダイオキシン類	ばいじん	塩化水素	硫黄酸化物濃度		窒素酸化物	水 銀
			(ng-TEQ/m3N)	(g/m3N)	(mg/m3N)	m3N/h	m3N/h(K値)	(ppm)	μ g／Nm3
1	令和7年8月21日	1号炉入口							
		2号炉入口							
				0.010	27	0.68	63.1575	89	0.72
2		1号炉入口							
		2号炉入口							
3		1号炉入口							
		2号炉入口							
年間平均		1号炉入口							
		2号炉入口							
			#DIV/0!	0.010	27.00	0.68	63.16	89	0.72
規制値			5	0.25	700			250	50