

南十勝環境衛生センター(焼却施設)維持管理状況記録簿

令和7年度

○処分した一般廃棄物の数量等

| 月      | 区分     | 可燃ごみの処理数 | 燃焼室中の燃焼ガ | バグフィルター入口   | 煙突入口ー酸化炭素 |
|--------|--------|----------|----------|-------------|-----------|
|        |        |          | 平均温度(°C) | 排ガス平均温度(°C) | 平均濃度(ppm) |
| 4月     | 1号炉    | 113.17   |          |             |           |
|        | 2号炉    | 112.04   |          |             |           |
|        | 月計(平均) | 225.21   | 866      | 199         | 42        |
| 5月     | 1号炉    | 136.12   |          |             |           |
|        | 2号炉    | 136.79   |          |             |           |
|        | 月計(平均) | 272.91   | 861      | 201         | 40        |
| 6月     | 1号炉    | 127.91   |          |             |           |
|        | 2号炉    | 125.00   |          |             |           |
|        | 月計(平均) | 252.91   | 870      | 200         | 40        |
| 7月     | 1号炉    | 129.48   |          |             |           |
|        | 2号炉    | 130.19   |          |             |           |
|        | 月計(平均) | 259.67   | 860      | 200         | 40        |
| 8月     | 1号炉    | 158.61   |          |             |           |
|        | 2号炉    | 157.16   |          |             |           |
|        | 月計(平均) | 315.77   | 848      | 202         | 40        |
| 9月     | 1号炉    | 100.08   |          |             |           |
|        | 2号炉    | 100.55   |          |             |           |
|        | 月計(平均) | 200.63   | 860      | 210         | 41        |
| 10月    | 1号炉    | 155.90   |          |             |           |
|        | 2号炉    | 154.53   |          |             |           |
|        | 月計(平均) | 310.43   | 869      | 195         | 41        |
| 11月    | 1号炉    | 171.14   |          |             |           |
|        | 2号炉    | 170.99   |          |             |           |
|        | 月計(平均) | 342.13   | 874      | 197         | 41        |
| 12月    | 1号炉    | 146.98   |          |             |           |
|        | 2号炉    | 140.52   |          |             |           |
|        | 月計(平均) | 287.50   | 870      | 202         | 41        |
| 1月     | 1号炉    | 159.79   |          |             |           |
|        | 2号炉    | 149.31   |          |             |           |
|        | 月計(平均) | 309.10   | 856      | 194         | 41        |
| 2月     | 1号炉    | 91.99    |          |             |           |
|        | 2号炉    | 89.46    |          |             |           |
|        | 月計(平均) | 181.45   | 866      | 183         | 41        |
| 3月     | 1号炉    | 145.51   |          |             |           |
|        | 2号炉    | 136.79   |          |             |           |
|        | 月計(平均) | 282.30   | 875      | 194         | 41        |
| 合計(平均) | 1号炉    | 1,636.68 |          |             |           |
|        | 2号炉    | 1,603.33 |          |             |           |
|        | 合計(平均) | 3,240.01 | 865      | 198         | 41        |

排ガス測定結果

| 回    | 測定年月日      | 区分    | ダイオキシン類      | ばいじん    | 塩化水素     | 硫黄酸化物濃度 |           | 窒素酸化物 | 水 銀    |
|------|------------|-------|--------------|---------|----------|---------|-----------|-------|--------|
|      |            |       | (ng-TEQ/m³N) | (g/m³N) | (mg/m³N) | m³N/h   | m³N/h(K値) | (ppm) | μg/Nm³ |
| 1    | 令和7年8月21日  | 1号炉入口 |              |         |          |         |           |       |        |
|      |            | 2号炉入口 |              | 0.010   | 27       | 0.68    | 63.1575   | 89    | 0.72   |
| 2    | 令和7年10月30日 | 1号炉入口 |              |         |          |         |           |       |        |
|      |            | 2号炉入口 | 0.094        | 0.001   | 72       |         |           |       |        |
| 3    | 令和8年2月6日   | 1号炉入口 |              |         |          |         |           |       |        |
|      |            | 2号炉入口 |              | 0.020   | 71       | 0.20    | 60.2104   | 110   | 0.67   |
| 年間平均 |            | 1号炉入口 |              |         |          |         |           |       |        |
|      |            | 2号炉入口 | 0.094        | 0.010   | 56.67    | 0.44    | 61.68     | 99.5  | 0.695  |
| 規制値  |            |       | 5            | 0.25    | 700      |         |           | 250   | 50     |